



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 60001973 C

Délivrée à:
Delivered to:

COURANT SA
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

COURANT SA
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

(0622CO)

Produit:
Product:

Système conduit enterré dans le sol cintrable
Conduit systems buried underground

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

COURANT

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

N C CALI (450N) - IP 40
Voir au verso / See overleaf

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Non-métallique, double parois, propagation de la flamme, non
démontable avec manchons
Non-metallic, multi-wall, flame propagation, non-threadable with sleeves

Informations complémentaires:
Additional informations:

Extension suite à l'évolution de la norme
Update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 50086-2-4:1994 +A1:2001, EN 50086-1:1993

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Tests Reports LCIE N° 60001973 C, 429933 & 449624

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° CO/97.02843 du 1998-02-11


Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 13 Mars 2003

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil


Isabelle HELLER
Responsable de la certification
Certification manager



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

cler-nf-1.3

Annexe Annex

N C CALI (450N) - IP 40

Référence	Propagateur de la flamme	Matière	Accessoire	Code ou marque commerciale	Couleur
40	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	JAUNE
40	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLANCHE
40	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLEUE
40	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	VERTE
50	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	JAUNE
50	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLEUE
50	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	VERTE
50	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLANCHE
63	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	JAUNE
63	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLEUE
63	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	VERTE
63	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLANCHE
75	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	JAUNE
75	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLEUE
75	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	VERTE
75	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLANCHE
90	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	JAUNE
90	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLEUE
90	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	VERTE
90	OUI	Polyoléfine	Manchon	CABOFLEX	BLANCHE

