



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014



# LICENCE



LCIE N° 60052077E

Délivrée à:  
*Delivered to:* **COURANT SAS**  
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :* **COURANT SAS** (0622CO)  
241 route de Dommartin - 01570 MANZIAT - FRANCE

Produit:  
*Product:* **SYSTEME DE CONDUIT CINTRABLE**  
**PLIABLE CONDUIT SYSTEM**

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):* **COURANT**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:* **ICA 3321**  
diamètres/diameters : voir au verso/see overleaf

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:* cintrable/pliable, annelé/corrugated, non métallique/non-metallic, équipé de manchons gris/fitted with grey sleeves de marque commerciale/trade mark SAREL, IP44 voir au verso/see overleaf

Informations complémentaires:  
*Additional informations:* Mise à jour suite à évolution de la norme/  
update further to the evolution of the standard

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:* EN 61386-1:2004, EN 61386-22:2004

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:* Rapport d'essai/test report LCIE n° 60000828B, 438106, 60052077-552941E

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):* Licence n° 60000828 B du 2002.12.18

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2007-05-04

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Michel BRENON**  
Responsable de la certification  
Certification manager



dtcr-nf-1.3

Système de conduit cintrable : ICA  
*Pliable conduit system*

Couleur gris  
*Color grey*

non propagateur de flamme/*no flame propagation*

classification/*classification* 33212244-010

Taille / <i>nominal size (mm)</i>	16	20	25	32	40	50
Ø intérieur mini/ <i>mini inside Ø (mm)</i>	10,9	13,6	18,2	24,9	31,5	39,9